Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje
– restaurování nástěnné malby nad bočním vstupem
kontrolní den 09. 08. 2022

Přítomní:	Objednatel	pan Čech
	Zhotovitel	paní Slavíková
	NPÚ ÚOPSČ	paní Cachová
	MěÚ Kolín	paní Vyšanská – omluvena
	Obec Starý Kolín	pan Horák

Po prohlídce bylo přítomnými konstatováno a dohodnuto následující:

1. Malba: byla provedena fixáž, injektáže a tmelení hrubou maltou.

2. Rám: provedeno zajištění, injektáže, dočištění a porovnání modelace.

3. Malba: následovat bude tmelení jemným štukem (i u rámu), retuš práškovými pigmenty, lakování s UV filtrem.

4. Byla diskutována možnost a potřebnost ochrany malby oplechováním. Restaurátoři i NPÚ nevidí nutnost zbudování ochranné stříšky. Doporučují oplechování parapetu okna nad malbou, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody do zdiva. Horní část profilovaného rámu ochránit hydrofobizací (nutno opakovaně obnovovat) nebo oplechováním olověným plechem.

5. Další KD bude svolán v průběhu retuší, event. Je možno jejich provádění konzultovat dle fotografií a KD svolat až na závěr k předání díla.

==========

Další KD – viz bod 5.

Zapsal: Petr Čech.